



Warszawa 2009-08-05 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dnia 2009-08-05 otrzymał pytania do przetargu na modernizację instalacji elektrycznej.

Odpowiedzi na w.w. pytania:

1. Zostały uwzględnione aktualne ceny
2. Złącze kablowe i RGnn będą do siebie przylegać tworząc jedną całość. Wszelkie koszty połączeń wewnętrznych należy ująć w prefabrykacji rozdzielnicy.
3. W pozycji 41 kosztorysu ujęto trzy jednakowe szafy to jest dwie przeznaczone na dla RGnn i jedna dla złącza kablowego połączone razem tworzące jedna całość co zilustrowano na rzucie piwnicy.
4. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie wszystkich wymogów pkt. 8 SIWZ, w tym także potwierdzenie posiadania ubezpieczenia działalności Wykonawcy.