


L1,L2,L3,N,PE 230/400V, ~50HZ

Schemat rozdzielnicy TP0P



Typ oprawy wyłączonych (zest.)	Typ oprawy osłoniętych (zest.)	12	10	8	8	14	5	5	11	3
03F1	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,87kV	0,36kV	0,29kV	0,29kV	0,59kV	0,20kV	0,15kV	0,40kV	0,03kV
03F2	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe									
03F3	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe									
03F4	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe									
03FSK	Oświetlenie ogólne klatka schodowa									
04F1	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe									
04F2	Oświetlenie sanitarne									
04F3	Oświetlenie ogólne/awar. komunikacja									
04F4	Oświetlenie ewakuacyjne komunikacja									

	INWESTYCJA	TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKTOWAŁ		OPRACOWAŁ		DATA:	2009.07
	INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. NEWELSKA 6 WARSZAWA	SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ TP0P	MGR INŻ. JERZY ZATKALIK MAZ/IE/2189/02	MGR INŻ. ADAM POPRAWSKI		SKALA:	-	
			Podpis	Podpis	NR RYS	E7a		