



## Rozdzielnica TP2P oraz TK2P

### UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ORAZ WYPOSAŻENIA SZAFY:

1. Rozdzielnica przysięcienna, zamykana drzwiami typ XL3 4000 o wymiarach 1935x725 mm. (wys. x szer.).
2. Stopień ochrony IP43.
3. Rozmieszczenie aparatury na szynach "DIN".
4. Szafa w wykonaniu przysięciennym.
5. Aparaty stosowane w rozdzielnicy muszą posiadać obowiązujące atesty.
6. Na elewacji tablicy opisać jej symbol.
7. Przeznaczenie aparatów w rozdzielnicy opisać na płycie maskującej aparaty.

#### LEGENDA:

1. Złącze typu ZUG

INWESTYCJA		TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ		OPRACOWAŁ		DATA:	2009.07
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. NEWELSKA 6 WARSZAWA		ELEWACJA ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ TP2P I TK2P		MGR INŻ. JERZY ZATKALIK MAZ/IE/2189/02		MGR INŻ. ADAM POPRAWSKI		SKALA:	-
				Podpis		Podpis		NR RYS	Elld

**KAMI**