

- Oprawa typ METEOR 2x36W, IP40
- Oprawa typ METEOR 1x36W, IP40
- Oprawa typ NEPTUN 1 1x36W, IP65
- Oprawa typ Agat Plus 4x18W, IP20
- Oprawa typ PIDNER 1x8W, IP54
- Oprawa AVR 400 2x18/24W PIR IP44 ENSTO z wbudowanym czujnikiem ruchu
- Oprawa AVR1 2x9W PIR IP44 ENSTO z wbudowanym czujnikiem ruchu
- Oprawa sufitowa typ AMETYST 2x18W, IP65
- ADC Oprawa ścienna typ AMETYST 1x18W, IP65
- Łącznik 1-biegunowy, 16A, IP20
- Łącznik 1-biegunowy, 16A, szczelne, IP44
- Łącznik 2-biegunowy, 16A, IP20
- Przycisk, IP20
- Łącznik 2-biegunowy schodowy, 16A, IP20
- Łącznik krzyżowy, 16A, IP20
- Łącznik 1-biegunowy schodowy, 16A, IP20
- czujnik ruchu
- połączenie wyrównawcze
- gniazdo pojedyncze hermetyczne IP44
- gniazdo pięciokrotne komputerowe
- gniazdo pojedyncze
- gniazdo podwójne
- gniazdo sufitowe
- gniazdo sufitowe komputerowe
- gniazdo zmywarki
- gniazdo klimatyzacja
- TP-IP Szafa rozdzielni TP-IP, TPOP itd.
- centrala trzymaczy drzwiowych BAZ
- CO Centrala oddymiania
- PWP przycisk pożarowy
- SAP centrala SAP
- CA Centrala alarowa

KAMI	INWESTYCJA	TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	DATA: 2009.07
	INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. NEWELSKA 6 WARSZAWA	RZUT PIĘTRO IV	MGR INŻ. JERZY ZATKALIK MAZ/IE/2189/02	MGR INŻ. ADAM POPŁAWSKI	SKALA: -
			Podpis	Podpis	NR RYS: E27