



Rozdzielnica główna niskiego napięcia Rgnn

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA DRĄZ WYPOSAŻENIA SZAFY:

- 1. Rozdzielnica naścienna, zamykana drzwiami typ XL3 4000 o wymiarach 1935x725 mm. (wys. x szer.).
- 2. Stopień ochrony IP43.
- 3. Rozmieszczenie aparatury na szynach "DIN".
- 4. Szafa w wykonaniu przysięciennym.
- 5. Aparaty stosowane w rozdzielnicy muszą posiadać obowiązuje atesty.
- 6. Na elewacji tablicy opisać jej symbol.
- 7. Przeznaczenie aparatów w rozdzielnicy opisać na płycie maskujacej aparaty.

LEGENDA:

- 1. Złacze typu ZUG

INWESTYCJA		TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ		OPRACOWAŁ		DATA	2009.07
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. NEWELSKA 6 WARSZAWA		ELEWACJA ROZDZIELNI GŁAWNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA		MGR INŻ. JERZY ZATKALIK MAZ/JE/2189/02		MGR INŻ. ADAM PODPAWSKI		SKALA	-
				Podpis		Podpis		NR RYS	E3d

