



Warszawa 02.07.2009 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dnia 02.07.09 otrzymał pytanie do przetargu na modernizację instalacji SAP o następującej treści:

"Nawiązując do przetargu na system pożarowy w IBS PAN chciałbym uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

- czy należy uwzględnić instalacje 2 dodatkowych czujek na klatkach schodowych na 4 piętrze
- w kosztorysie jest opis listy elektroinstalacyjnej bezhalogenowej - czy mogą być zwykłe listwy PCV"

Pytanie zostało wysłane do firmy przygotowującej projekt i otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Tak należy uwzględnić dodatkowe czujki na każdej z dwóch klatek schodowych na 4 kondygnacji po jednej sztuce na . Czujki te będą sterować systemem oddymiania podobnie jak pozostałe czujki na klatkach schodowych. W tym celu w kosztorysie ETAP 3 w pozycji w pozycji 9 należy zmienić ilość czujek z 104 szt. na 106 szt.

Tak dopuszcza się stosowanie zwykłych listew elektroinstalacyjnych PCV.