



Warszawa 02.07.2009 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dnia 02.07.09 otrzymał pytanie do przetargu na modernizację instalacji SAP o następującej treści:

dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację systemu SAP w budynku IBS PAN.

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy montaż nadajnik i połączenie go z centralą p.poż., objęte jest w ww. przetargu?
Czy też Wykonawca SAP ma jedynie umożliwić podłączenie centrali do nadajnika?

Pytanie zostało wysłane do firmy przygotowującej projekt i otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Zgodnie z projektem niniejszy przetarg nie obejmuje montażu i podłączenia nadajnika monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej ani do innego centrum monitoringu. System powinien zapewniać taką konfigurację aby w przyszłości istniała możliwość podłączenia takiego nadajnika bez potrzeby rozbudowy systemu. W tym celu w projekcie został zaproponowany moduł 8 wyjść przekaźnikowych.